



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 03 de março, 2015.

Ofício Gab. Nº 069/2015

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 052/2015, de autoria do Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior

Senhor Presidente

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações com relação à EMEI "Prof. Rubem Alves", após consulta a Secretaria Municipal de Educação, cumpre-nos informar que o problema está sendo solucionado, após estudos técnicos realizados, conforme OFICIO/PLANASS/RRPS/01/2015. (Em anexo)

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal na para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
VEREADOR CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Com vistas ao Nobre Vereador Paulo Mattioli Junior
Câmara Municipal de Assis
Nesta

OFÍCIO/PLANASS/RRPS /01/2015

Assunto: Resposta a requerimento

Assis, 20 de Fevereiro de 2015.

Prezado(a) Senhor(a):

Venho através deste, dar informações técnicas sobre a Emer Prof. Rubens Alves:

Referente ao problema de queda de energia: No sistema elétrico atual existe um dispositivo chamado "DR"- dispositivo de fuga de energia, instalado conforme NBR 5410 e instrução técnica 41 do Bombeiro. O DR é um dispositivo de segurança onde ele desliga a energia quando encontra qualquer problema para evitar choques, ou problemas maiores.

Com o problema a impossibilidade de corte da árvore (o promotor não permissão para o corte da árvore) as calhas e condutores estavam sendo obstruídas pelas folhas. Mesmo com limpeza semanal nesses condutores e calhas não eram suficientes para impossibilitar essa obstrução, causando infiltração da água dentro da escola, o que possivelmente causou o desligamento a energia através do DR evitando problemas maiores.

Como não vai ser possível o corte da árvore estamos tomando providências fora da normalidade, como instalação de novas calhas e condutores deixando saídas de água pluvial quatro vezes maior do que a normalidade (para evitar obstrução), a limpeza esta sendo feita até duas vezes por semana, e será instalada uma tela de proteção para tentar impossibilitar a entrada de folhas.

Mesmo com essas chuvas fortes das ultimas semanas não houve mais vazamento. Estamos acompanhando de perto esse problema e tentando solucionar da maneira mais eficaz possível. Já esta sendo programada junto a manutenção o reparo de pintura, apenas aguardando que diminua a umidade para fazer um serviço com qualidade.

Sendo o que se apresenta para o momento, antecipo agradecimentos e despeço-me com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,




PLANASS – Planejamento e Assessoria em Convênios Ltda. – EPP

CNPJ nº11.007.533/0001-11

Renata Rocha Pereira da Silva

CPF nº290629068-85

Sócio / Representante Legal



Ilmo. Sra
Maria Amélia Artigas dos Santos
Secretária Municipal de Educação
Assis/SP