



# Prefeitura Municipal de Assis

Estado de São Paulo

## PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO Nº 182/2021 - Gerson Alves - REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO A RESPEITO DA SITUAÇÃO DO AUTOS DE VISTORIAS DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.

## TRAMITAÇÃO

Data da Ação	15/04/2021
Unidade de Origem	Poder Executivo - Gabinete
Unidade de Destino	Poder Legislativo - Secretaria
Status	Proposição respondida pelo Executivo

## TEXTO DA AÇÃO

RESPOSTA DO REQUERIMENTO: 182/2021.

A) Atualmente a rede Pública Municipal conta com 17 (dezesete) unidades com o AVCB regularizado. Salientamos que, para obtenção do AVCB, é necessária Elaboração de Projetos Técnicos (Elétrico, SPDA e Prevenção e Combate de Incêndio), todas as estruturas devem atender as Normas Técnicas Brasileiras (NBR 5410 Instalações Elétricas e NBR 5419 Proteção contra Descargas Atmosférica) e os requisitos das Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Assim, as demais unidades que não possuem o AVCB regularizado, estão em processo de adequações e licitações conforme cronograma firmado em Termo de Ajuste de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público.

B) As unidades Escolares que não possuem AVCB estão em processo de contratação (licitação), conforme estabelecido em cronograma firmado em Termo de Ajuste de Conduta (TAC) junto ao Ministério Público.

Assis, 15 de abril de 2021.

**PREFEITO MUNICIPAL**



